

LEGENDA:

1 stávající NTL plynovod PE 100 d 63
PŘESNOU POLOHU NUTNO VYTYČIT

2 stávající NTL plynovodní přípojka PE d 50
PŘESNOU POLOHU NUTNO VYTYČIT

3 stávající NTL plynovodní přípojka PE
PŘESNOU POLOHU NUTNO VYTYČIT

4 napojení na stávající NTL plynovodní řad PE 100 d 63
elektro tvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový d 63-40

5 NTL plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 d 40x3,7
s ochranným pláštěm, délka cca 5,5 m včetně svislé části
+ signalizační vodič CYY 2,5 mm2
křížení s kanalizací v ochranné trubce PE d 63 s přesahem 1 m
plynovod nad kanalizací ve vzdálenosti 0,3 m

6 Výklenek HUP KK DN 32 + plynoměr G4 s roztečí 250 mm

7 Přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150

8 Nefunkční plynovod

Pozn. :
- před zahájením zemních prací je nutno vytyčit inženýrské sítě, jsou zakresleny orientačně!!
- NTL plynovodní přípojka bude ukončena ve výklenku HUP na fasádě objektu
- nad potrubí PE bude instalován signalizační vodič CYY 2,5 mm2
- připojení signalizačního vodiče plynovodní přípojky nebo odbočky na signalizační vodič plynovodu se provádí tak, aby signalizační vodič plynovodu nebyl přerušen. Spoj musí být vodivý, musí být proveden pájením nebo mechanickou svorkou a musí být izolován
- Konce signalizačních vodičů u plynovodních přípojek z PE budou uchyceny v objektu HUP bez zásuvky tak, aby nemohlo dojít k vodivému propojení s OPZ. Současně musí být ponechány jejich dostatečně dlouhé konce (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení

API studio s.r.o.		Větrná 20, Jablonec n.N.			
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	IČO	64 05 17 65
Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK	P. BŐHM	P. BŐHM	FORMÁT	2 x A4
				DATUM	04. 2015
INVESTOR:	MĚSTO Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava			ÚČEL	DSP
PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I				Č. ZAKÁZKY	07 - 16 - 07
				MĚŘÍTKO	1:100
				KÓTOVÁNO V	m
SITUACE - NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA				Č. VÝKRESU	P 11